

令和3年度水道水放射性物質調査結果

単位:ベクレル/キログラム

施設名	採水日	放射性ヨウ素	放射性セシウム	検査機関
北部浄水場	令和3年4月12日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	令和3年5月17日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	令和3年6月14日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
北部浄水場	令和3年7月12日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	令和3年8月23日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	令和3年9月13日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
北部浄水場	令和3年10月11日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	令和3年11月15日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	令和3年12月13日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
北部浄水場	令和4年1月17日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
塩殿浄水場	令和4年2月14日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
小千谷浄水場	令和4年3月3日	検出せず	検出せず	株式会社新環境分析センター
食品衛生法に基づく基準値		なし	10	

※ 放射性ヨウ素について、東日本大震災では、暫定規制値として300Be/kgが設定された。