

令和6年度 ひと・まち・文化共創拠点ホントカ。の太陽光発電設備の発電状況

	太陽光発電設備 (10.6kW) の発電量	施設の電力消費量に占める 太陽光発電の割合	二酸化炭素 (CO ₂) 削減効果
4月	施設供用開始前		
5月			
6月			
7月			
8月			
9月	1,046 kWh	3.8 %	0.42 t-CO ₂
10月	882 kWh	3.3 %	0.35 t-CO ₂
11月	629 kWh	2.6 %	0.25 t-CO ₂
12月	316 kWh	0.6 %	0.13 t-CO ₂
1月	479 kWh	0.9 %	0.19 t-CO ₂
2月	380 kWh	0.6 %	0.15 t-CO ₂
3月	1,059 kWh	3.0 %	0.43 t-CO ₂
年間合計	4,791 kWh	1.7 %	1.93 t-CO ₂

※CO₂の削減効果は、太陽光発電設備の発電量×排出係数で算出
排出係数は、環境省が公表している東北電力㈱の調整後排出係数を使用しているが、R6年度分は作成時点で公表されていないためR5年度の値を使用。

